



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

Staszów, 17.08.2026 r.

Komunikat nr 5/2026

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę „Połaniec - Wiązownica”, która obejmuje wszystkie miejscowości gminy Połaniec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 17.08.2026 r. wynikiem badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.08.2026 r. w strefie zaopatrzenia w wodę „Połaniec-Wiązownica” informuje, że

woda **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na **obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml** (wartość parametryczna/dopuszczalna wynosi 0 jtk/100ml).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, wydał decyzję administracyjną stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.**

W związku z powyższym:

Woda dostarczana mieszkańcom Gminy Połaniec:

- nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;
- nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych;
- nie może być używana do mycia zębów, przemywania otwartych ran;
- nie może być używana do kąpieli.

Woda może być używana jedynie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Obecność w wodzie do spożycia bakterii grupy coli może świadczyć o obecności innych bakterii chorobotwórczych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Bakterie grupy coli mogą powodować u ludzi wystąpienie dolegliwości układu pokarmowego i moczowego oraz stan podgorączkowy. Używanie wody do spożycia stanowi więc zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia. Pobierane będą kolejne próbki wody do badania.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu o jakości wody do spożycia przez ludzi.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie
Ewa Opałka
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie
ul. Szpitalna 37/14 28-200 Staszów
+48 158642786
adres email: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-54725-10798-WIWUC-18